



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



شماره: ۴-۲۵-۱۳۱۷۴
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷



گواهینامه فنی

گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم گروه تک سامان هور

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی گروه تک سامان هور با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۴۳۷ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: بلوک‌های سبک سیمانی دیواری غیربرابر مجوف غیربرابر دوجداره با ابعاد ۲۰×۴۰ سانتی‌متر و با عرض‌های ۸ و ۱۰ سانتی‌متر و ابعاد ۲۰×۵۰ سانتی‌متر با عرض‌های ۱۵ و ۲۰ سانتی‌متر و بلوک سه‌جداره با ابعاد ۲۰×۴۰ سانتی‌متر با عرض ۱۰ سانتی‌متر با سبکدانه ترکیبی از پرلیت، اسکوریا و پرمیس؛
- قابل استفاده در: فقط دیوارهای غیربرابر داخلی ساختمان؛

مشخصات	رده مشخصات فنی یا عملکردی
خواص فیزیکی و مکانیکی	رده مقاومت فشاری CS2.5، رده چگالی D3؛ جذب آب کمتر از ۲۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب؛
عملکرد آکوستیکی	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد آکوستیکی نمی‌باشد.
عملکرد حرارتی	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد حرارتی نمی‌باشد.
عملکرد در برابر آتش	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد در برابر آتش نمی‌باشد.
عملکرد سازه‌ای	این گواهینامه شامل بررسی عملکرد پایداری دیوارهای ساخته‌شده از بلوک تولیدی در برابر بارهای ناشی از زمین‌لرزه و دیگر بارهای عمود بر صفحه دیوار نمی‌باشد.

- مطابق با: ضوابط فنی مورد قبول این مرکز و استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ و با رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛
- تولید گروه تک سامان هور، به آدرس: تهران، خیابان آیت‌الله کاشانی، پلاک ۸۷ ساختمان کلاسیک، طبقه ۴، واحد ۱۶؛
- محل تولید: کیلومتر ۸۵ جاده قدیم تهران-ساوه، شهرک صنعتی زاویه، انتهای بلوار تلاشگران، خیابان آفاقیا ۳۱۰.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به‌عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ صادر و ۱۳ (سیزده) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۵ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال راهب

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی